



DEA.ZP-2910/10/2021

Łódź, dnia 26.05.2021 r.

**Do zainteresowanych  
prowadzonym postępowaniem**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę i serwis sprzętu gaśniczego**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

**Pytanie 1**

W formularzu cenowym część B pkt. 11-14 zadanie określono jako "przeгляд hydrantu wewnętrznego"

Czy ma być to „przeгляд hydrantu czy wykonanie przeгляdu oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantu”?

**Jako przeгляд hydrantu rozumiemy wykonanie przeгляdu wraz z badaniem ciśnienia i wydajności hydrantu.”**

**Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź udzielona na zadane pytania staje się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążąca przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

DYREKTOR  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
WSRM w Łodzi  
dr n. ekon. Witold Olszewski

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP